

Er. Shailesh Ranjan

B.Sc. (Engg.) Civil, M.I.E
Empanelment No. – ER/19/16
PATNA NAGAR NIGAM

Address :

Boring Canal Road
Near Devasthan, Anandpuri
Patna – 800001
Mob. No.- 9031820559

Ref.....

Date

Ref. No. ER/0118/2021

Date :- 28-06-2021

सेवा में,
प्रधानाचार्य,
सेठ एम.आर.जयपुरिया स्कूल,पटना
ग्राम-कोर्जी, फुलवारीशरीफ, पटना -801105

विषय:- सेठ एम.आर.जयपुरिया स्कूल पटना ग्राम-कोर्जी,फुलवारीशरीफ,पटना-801105
को नेशनल बिल्डिंग कोड वर्ष 2005 के अनुरूप भूकंप रोधी प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।


संदर्भ- आपका पत्रांक शून्य दिनांक 10-06-2021

उपरोक्त विषय गत संदर्भित पत्र के संबंध में अवगत कराना है कि आपके विद्यालय अवन सेठ एम.
आर. जयपुरिया स्कूल पटना ग्राम-कोर्जी, फुलवारीशरीफ, पटना का स्थलीय निरीक्षण किया गया
जिसमें भू-तल से पहली मंजिल तक भवन के निर्माण की गुणवत्ता नेशनल बिल्डिंग कोड वर्ष 2005 के
अनुसार संतोषजनक पाया गया तथा सुरक्षा दृष्टि से छात्रों के लिए सुरक्षित है साथ ही चेक लिस्ट में
बिदुवार आंख्या अंकित है।




PRINCIPAL

Seth M.R. Jaipuria School Patna
CBSE Affiliation No. 330845
Korji, Near Mahammadpur,
P.S.-Phulwarisharif, Patna-801105



MANAGER

Seth M.R. Jaipuria School Patna
Korji, Phulwarisharif, Patna - 801105.



असैनिक अभियंता

Er. Shailesh Ranjan
B Sc.(Engg) Civil, M.I.E
Emp.No.-ER/19/16
P.M.C.Patna


विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C) अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट

सी०बी०एस०ई०/ आई०सी०एस०ई० विद्यालय (कक्षा-6 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र.सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनिकी बिन्दु	जाँच आख्या
भवन की चेक लिस्ट		
1	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हाँ ।
2	क्या भवन का मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	हाँ ।
3	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है?	नहीं ।
4	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (18000 वर्गमी०) है?	हाँ ।
5	क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है?	हाँ ।
6	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक में पार्किंग तो नहीं है?	हाँ, पार्किंग नहीं है।
7	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एंव हवा का सर्कुलेशन है?	हाँ ।
8	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	हाँ ।
9	क्या भवन की छत R.C.C की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लाई गयी?	हाँ ।
10	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है?	हाँ ।
11	क्या भवन की दीवारो/छतों में कैक है?	नहीं ।
12	क्या कक्षों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठंडे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	हाँ ।
13	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउंड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	हाँ ।
14	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हाँ ।
15	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हाँ ।
16	क्या कक्ष के दरवाजो की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	हाँ ।


PRINCIPAL

Seth M.R. Jaipuria School Patna
CBSE Affiliation No.-330845
Korji, Near Mahammadpur,
P.S.-Phulwarisharif, Patna-801105


MANAGER


Seth M.R. Jaipuria School Patna
Korji, Phulwarisharif, Patna - 801105.



Er. Shailesh Ranjan
B Sc.(Engg) Civil, M.I.E
Emp.No.-ER/19/16
P.M.C.Patna

17	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक हैं तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान हैं?	हाँ ।
18	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी00 ट्रेड 300 मिमी0 तथा राइजर 150 मिमी0 हैं?	हाँ ।
19	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम(Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे हैं?	हाँ ।
20	क्या भवन में फ़र्स्ट एंड फ़ाइर फाइटिंग एप्लाइन्सेज (First aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था हैं?	हाँ ।
21	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय- समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता हैं?	हाँ ।
22	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box)स्थापित हैं?	हाँ ।

Shalish Ranjan
Er. Shalish Ranjan
B.Sc.(Engg) Civil, M.I.E
Emp.No.-ER/19/16
P.M.C.Patna


PRINCIPAL
Seth M.R. Jaipuria School Patna
CBSE Affiliation No.-330845
Korji, Near Mahammadpur,
PS.-Phulwarisharif, Patna-801105

Sanjay Raj
MANAGER
Seth M.R. Jaipuria School Patna
Korji, Phulwarisharif, Patna - 801105.

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
संरचना प्रमण्डल संख्या-1, भवन निर्माण विभाग, पटना।
पत्रांक. 579

पटना/दिनांक. 27-04-19


TO WHOM IT MAY CONCERN

यह प्रमाणित किया जाता है कि :


1. आर. एन. द्विवेदी फाउंडेशन, (श्री संजय रंजन द्वारा प्रतिनिधित्व), ने सेठ एम.आर. जयपुरिया स्कूल पटना के अपने भवन (G+1) के लिए सुरक्षा प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवेदन किया था, जो कि ग्राम- कोरजी, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना - 801105 में स्थित है।
2. आर.एन. द्विवेदी फाउंडेशन ने राष्ट्रीय भवन कोड 2005 के अनुपालन के लिए शुभम कंसल्टेंट्स द्वारा अनुपालन का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया और भूकंप के लिए सभी प्रासंगिक भारतीय मानक कोड (IS Code) के अनुपालन के लिए SCON प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किए गए अनुपालन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।
3. उपरोक्त के प्रकाश में, हमारे इंजीनियरों ने साइट का दौरा किया और भवन संरचना (G+1) का सत्यापन किया, जो संतोषजनक पाया गया और आवश्यकताओं को पूरा किया। यह भवन बच्चों के लिए सुरक्षित पाया गया।


27.4.19

कनीय अभियन्ता
संरचना प्रमण्डल सं0-1
भवन निर्माण विभाग, पटना।


27.4.19

सहायक अभियन्ता
संरचना अवर प्रमण्डल सं0-3
भवन निर्माण विभाग, पटना।


27.04.19

कार्यपालक अभियन्ता
संरचना प्रमण्डल सं0-1
भवन निर्माण विभाग, पटना।

MANAGER
Seth M. R. Jaipuria School Patna
Korji, Phulwarisharif, Patna-801105





PRINCIPAL
Seth M.R. Jaipuria School Patna
Korji, Phulwarisharif, Patna-801105