

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी फुलवारीशरीफ, पटना |

दिनांक - 16/02/2021

सेवा में,

SETH M.R JAIPURIA SCHOOL,  
Korji Muhammadpur,  
Phulwarisharif, Patna-801105

प्रसंग:- आपका पत्र संख्या-00 दिनांक :-18-12-2020

विषय:- संस्थान में अधिष्ठापित अग्निशमन यंत्रों का निरीक्षण/ सलाह प्रतिवेदन के संबंध में |  
महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त प्रसांगिक विषयक कहना है की SETH M.R JAIPURIA SCHOOL, Korji Muhammadpur, Phulwarisharif, Patna-801105 में अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव हेतु निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था लगाए गए हैं |

|              |          |         |
|--------------|----------|---------|
| 1. CO2       | 4.5 kg   | 02 अद्द |
| 2. ABC       | 04 kg    | 06 अद्द |
| 3. ABC       | 02 kg    | 06 अद्द |
| 4. Water co2 | 09 Liter | 02 अद्द |
| 5. Foam      | 09 Liter | 02 अद्द |

उक्त अग्निशामक यंत्र निरीक्षण के क्रम में सही एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया है | प्रबन्धक से अवगत कराया जाता है की वर्ष में दो बार उपरोक्त अग्निशमन यंत्रों का चलाने का अभ्यास संस्थान में कराते रहेंगे |

सलाह:-1. IS 2190/1992 के अनुसार अग्निशमन यंत्रों का संधारण एवं रख-रखाव करेंगे

2. एन.बी.सी. पार्ट-4 के गाइड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे |

3. प्रबन्धक रख-रखाव के अभाव में अग्निशमन यंत्रों में आने वाली खराबी की सारी जवाबदेही संबंधित प्रबन्धक की होगी |

4. AMC किसी रजिस्टर्ड फर्म से कराना सुनिश्चित करेंगे |

5. निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए निरीक्षण/सलाह प्रतिवेदन दिया जाता है |

विश्वासभाजन

*(Signature)*  
16/02/2021

(अरनव कुमार)

अग्निशामालय पदाधिकारी,  
फुलवारीशरीफ, पटना |

अग्निशामालय पदाधिकारी  
फुलवारीशरीफ (पटना)

PRINCIPAL

Seth M.R. Jaipuria School Patna  
CBSE Affiliation No.-330845  
Korji, Near Mahammadpur,  
P.S.-Phulwarisharif, Patna-801105

MANAGER

Seth M.R. Jaipuria School Patna  
Korji, Phulwarisharif, Patna - 801105.